

MACHINE, APPLY A COAT OF
SEALING AGENT TO THE
JOINING SURFACES.
FS856-64CS

FUJI
ELECTRIC

3-PHASE INDUCTION MOTOR

TYPE	MLA4251B	FRAME	250S	POLES	4
OUTPUT	55kW	RATING	CONT	INSUL	F
VOLT	3300	A M P	12.5		
Hz	60	R P M	1770		
SEC V		SEC A			

JPW 44 JC 4

RULE	JEC-37-1979	GREASE	MULTEMP LRL	5
BRG	D-END NU218	RE-	40 g	INTERVAL
	N-END G314ZZ	GRS	g	1250 h
SER NO.	88058403DS1	MFD	1988	

SK500551

Fuji Electric Co., Ltd.

Japan

給油クリースの補給について

1. 試運転又は1ヶ月以上停止した後、再運転する場合は、運転又は手で軸を回しながら銘板指定の補給量を注油してください。
2. 銘板指定の間隔（運転時間）で、運転中にクリースを補給してください。