



三相誘導電動機

定格出力	45 kW	形	T I K K
極 数	4	式	F B K 8
定格電圧	3300 V	絶 縁	F 種
定格電流	11 A	定 格	産 統
周 波 数	60 Hz	冷媒温度	°C
定格回転速度	1770 RPM	規 格	JEC-37(1979)
二次電圧	V	軸受番号	負荷側 N U 2218 反対側 6313
二次電流	A		
保護方式	JP44		
冷却方式	JC4		
		試験番号	90589171
製造番号	B P 06738 MM1	製 造	1989-7

Ⓜ 03152-02

株式会社 東芝

電動機の軸受はオーバー・クリーズ防止構造になっており、下記
よけ運転中にクリーズを注入し、排出口の古いクリーズを駆逐して
排出口を閉じて下さい。なお、下記の補給間隔は本右命クリーズに
するもので、一般のクリーズについては下記の半分として下さい。

	初充填量	補給量	補給間隔
負荷側	約 200g		12ヶ月運転毎(8時間/日)
反負荷側	約 100g	約 50g	4ヶ月運転毎(24時間/日)
	約 9		

グリース MULTINOC DX NO.1 相当
運転開始(例えば始動及び2ヶ月以上休止の場合)に先立ち
上記補給量を注入して下さい。

Ⓜ 03152-02