

SUPER LINE

THREE PHASE INDUCTION MOTOR

3/4	kw	4	POLE	TYPE	SB-FH
RTZ	50	60	60	FRAME	200M
SLT	400	400	440	ROTOR	K2
WP	100	36	88	RATING	CONT
PM	1450	1750	1770	INS CLASS	F
ODE	J	H	K	AMB TEMP	40 °C
JIS	C	4004		WEIGHT	310 kg
JP	22			BEARING	NU 314
TC	0				6312 ZZ
SERIAL 091100002				DATE	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, JAPAN

3134-0

ベアリング用グリース給油要領

	初期充填量	補給量	補給期間
内径側	約 120 g	約 150 g	1500 HR
外径側	約 50 g	約 50 g	HR

グリース：シナモグロブ・GR1

1. 初期充填は、ベアリングのグリース排出装置中のグリースを

取り除き、グリースを注入する。

2. 給油は、排出装置を取り付け、トルクを調整し、ベア

リングをフル回転させる。

(10000)