

3-PHASE INDUCTION MOTOR

TYPE		FED-K		CAGE ROTOR	
PROTECTION		JP44		COOLING JC4F	
90	kW	HP	POLES	4	RATING
V	Hz	~A			CONT
400	50	164		1485	PF
INS. F		COOLANT TEMP		°C	ALTITUDE m
STD		JEC 37		MASS	850 kg
BRG NO	DRIVE END	NU318CMU	OPP END	JMB218LLBC3	
SER NO	798092301			YEAR	1997



YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

JAPAN

N.B5202-1

グリース 補給要領

グリースの種類

リチウム系グリース 2号又は3号

補給量

連結側

80

g

連結反対側

g

補給時間

約 3000

時間運転後

注1. 軸受温度が 80°C より高い場合は上記補給時間より短くして下さい。詳細は取扱説明書をご参照下さい。

2. 給油前に排出棒を引いて古いグリースを排出し、